



ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIASKACH
ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski
tel./fax 81 5821001

Piaski, dnia 2 października 2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „**Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 587766-N-2020 z dnia 2020-09-23 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęły do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia, iż:

- 1) W związku z postępem technologicznym chcielibyśmy zaproponować moduły fotowoltaiczne o większej mocy (350 W). Mają większe wymiary niż te podane w załączniku nr 8 do SIWZ. Proponowane przez nas moduły są o wymiarach 1762x994 mm. Są one większej mocy, więc będzie ich mniej. Czy możemy zastosować moduły o opisanych przeze mnie wymiarach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie paneli o większych wymiarach, ze względu na wymiaru dachu.

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.